

PROTOKÓŁ

spisany w dniu 25.08.2015r, na okoliczność przeprowadzenia przetargu na dostawę mialu węgla kamiennego na plac składowy PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16.

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący: Rusinek Edward
2. Sekretarz: Zbierak Maria
3. Członek: Stankiewicz Marek
4. Członek: Przybyła Zbigniew

stwierdza co następuje:

1. Zgodnie z art. 122, ust. 3 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 19, poz. 177, roz. 3 Zamówienia sektorowe) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. zaprosiło przedsiębiorstwa do składania ofert poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych .
W treści zapytania ofertowego umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych ujęto wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia tj. ilość, jakość oraz termin i warunki realizacji zamówienia.
2. W dniu 21. 08. 2015 r. komisja dokonała otwarcia złożonych ofert w terminie, tj. do 21.08.2015r. do godziny 13³⁰. Przy otwarciu ofert obecni byli przedstawiciele firm: „PSK Rzeszów” i „PANMAR” Krosno.
3. Wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1 – wpłynęła dnia 19.08.2015r. godz. 12¹⁵.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o. o. ul. Gen. Stanisława Maczka 10 35-959 Rzeszów.

Parametry oferowanego mialu:

Średnia wartość opałowa – 22 MJ/kg

Zawartość popiołu – do 20%

Zawartość siarki – do 0,80%

Wilgotność całkowita – do 18%

Typ węgla wg PN-81/C-97002 31,1; 31,2 ,32

Zawartość części lotnych > 28%

	zł/t netto	zł/t brutto
Cena całkowita dostawy mialu węglowego	272,00	334,56

Oferta nr 2 - wpłynęła 20.08.2015r. godz. 11³⁰.

P.W. ATEX Sp. z o.o. 44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3

Parametry oferowanego mialu:

Średnia wartość opałowa > 22 MJ/kg

Zawartość popiołu – do 20%

Zawartość siarki – do 0,80%

Wilgotność całkowita – do 18%

Typ MIIA 31,1-31,2 ; 32

Zawartość części lotnych >28%

Zawartość ziarna dolny 0mm(max 30%),górny 10-20mm

Zawartość nadziarna max 5% najwięk. wym. ziarna 31,5mm

	zł/t netto	zł/t brutto
Cena całkowita dostawy mialu węglowego	230,00	282,90

Oferta nr 3 - wpłynęła 20.08.2015r. godz. 11³⁰.

„WĘGŁOPASZ” Sp. z o.o. 60-648 Poznań , ul. Piątkowska 149/6

Parametry oferowanego mialu:

Średnia wartość opałowa > 22 MJ/kg

Zawartość popiołu – do 20%

Zawartość siarki – do 0,80%

Wilgotność całkowita – do 18%

Typ 31,1;31,2,32

Zawartość części lotnych >28%

Zawartość ziarna: dolny 0mm (max 30%),górny 10-20mm

Zawartość nadziarna max 5% najwięk. wym. ziarna 31,50mm

	zł/t netto	zł/t brutto
Cena całkowita dostawy mialu węglowego	318,00	391,14

Oferta nr 4 - wpłynęła 21.08.2015r. godz.9⁵⁷.

LUBPLAST Sp. z o.o. , 21 – 050 Piaski, Wierchowiska Drugie 108

Parametry oferowanego miału:

Średnia wartość opałowa > 20 MJ/kg

Zawartość popiołu – do 20%

Zawartość siarki – do 0,80%

Wilgotność całkowita – do 18%

Typ MII 31,1;31,2, 32

Zawartość części lotnych >28%min

zawartość ziarna: dolny 0mm (max 30%), górny 10-20mm

zawartość nadziarna max 5% najwięk. wym. ziarna 31,5mm

	zł/t netto	zł/t brutto
Cena całkowita dostawy miału węglowego	268,00	329,64

Oferta nr 5 - wpłynęła 21.08.2015r. godz.11³⁰.

KTK Polska Sp. z o.o., 80-819 Gdańsk , ul. Okopowa 7

Parametry oferowanego miału:

Średnia wartość opałowa – min 22 MJ/kg

Zawartość popiołu – 20%max

Zawartość siarki – 0,80%max

Zawartość wilgoci – do 18%max

Typ MIIA 31,1;31,2

Zawartość części lotnych 28%min

Uziarnienie 0-20 mm

	zł/t netto	zł/t brutto
Cena całkowita dostawy miału węglowego	251,50	309,35

Oferta nr 6 - wpłynęła 21.08.2015r. godz.12²⁰.

**PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38 – 400 Krosno,
ul. Podkarpacka 16B**

Parametry oferowanego mialu:

Średnia wartość opałowa – min 20 MJ/kg

Zawartość popiołu – max 20%


Zawartość siarki – max 0,80%


Wilgotność całkowita – max 18%


	zł/t netto	zł/t brutto
Cena całkowita dostawy mialu węglowego	295,00	362,85


1. Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i po ich przeanalizowaniu jako najkorzystniejszą Komisja zaproponowała ofertę Firmy P.W. ATEX Sp. z o.o.
44-145 Pilchowice , ul. Gliwicka 3
2. Komisja proponuje zawrzeć umowę na dostawę mialu węgla kamiennego na plac składowy Zamawiającego z Firmą P.W. ATEX Sp. z o.o. Pilchowice.
3. Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia przetargu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. 
.....
(Rusinek Edward)

2. 
.....
(Zbierak Maria)

3. 
.....
(Stankiewicz Marek)

4. 
.....
(Przybyła Zbigniew)

PREZES ZARZĄDU


.....
mgr inż. Wiesław Jasziński

(ZATWIERDZIŁ)